ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 28.170.000,00 zł

Świętochłowice, 4 września 2013 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont posadzki w kaplicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 34-38, znak sprawy: 49/ZA/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1.
„poz 6 przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty stalowe okrągłe żebrowane fi 8-14 mm – prosimy o określenie średnicy pręta oraz oczka siatki"

Odpowiedź: pręty zbrojeniowe: stal A0, siatka z prętów φ10 o oczkach 25x25

Pytanie 2.
„poz 7 przepona żelbetowa – prosimy o określenie klasy betonu"

Odpowiedź: beton B20 (wg projektu)

Pytanie 3.
„poz 9 izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa – prosimy o określenie grubości styropianu oraz gatunku"

Odpowiedź: styropian EPS 100, gr. 10cm

Pytanie 4.
„poz 12 posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 14x14 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. Ponad 8 m^2 – prosimy o informację czy możliwa będzie zmiana płytek z zachowaniem istniejącej kolorystyki"

Odpowiedź: budynek jest pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dlatego zmiany wymiarów płytek, producenta, będzie można uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Inwestorem

Pytanie 5.
„poz 4 Proszę podać jaki materiał sypki ma być zastosowany i o jakiej grubości do zasypania przestrzeni pod posadzką”

Odpowiedź: do zasypania można zastosować piasek lub gruz po rozbiórce istniejącej posadzki

Pytanie 6.
„poz 8 Proszę podać grubość papy podkładowej termozgrzewalnej”

Odpowiedź: papę podkładową termozgrzewalną zastosować zgodnie z jej dopuszczeniem do stosowania

Pytanie 7.
„poz 12 Proszę podać rodzaj płytek, z jakiej firmy, jaka barwa i ścieralność. Jaki rodzaj fugi i kolor”

Odpowiedź: płytki ceramiczne 14 x 14 cm, białe i czarne, ułożone karo, fuga czarna; zalecamy zapoznanie się z dokumentacją projektową w siedzibie Zamawiającego