

Świętochłowice, 15.11.2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania na modernizację pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, znak sprawy 32/ZA/18

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1

Czy wymagane jest odbycie wizji lokalnej?

Odp.: Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej potwierdzającego, że wszystkie niezbędne roboty uwzględnione zostały w ofercie Wykonawcy. Zamawiający udostępni pomieszczenia będące przedmiotem modernizacji w celu dokonania wizji lokalnej **jedynie po uprzednim ustaleniu terminu** tak, aby nie dezorganizować pracy Oddziału.

Pytanie 2

Czy na oddziale istnieje wentylacja mechaniczna? Jeżeli tak to czy dysponują Państwo projektem? Jeżeli nie to czy adaptacja instalacji wentylacji wiąże się z wykonaniem projektu, zakupem nowych urządzeń oraz wykonaniem kompleksowo całości instalacji zgodnie z wymogami dla danych pomieszczeń?

Odp.: Na oddziale istnieje wentylacja mechaniczna. Adaptacja wentylacji wiąże się z wykonaniem projektu.

Pytanie 3

Czy na oddziale istnieje instalacja klimatyzacji którą należy przerobić, czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nowej?

Odp.: Na oddziale istnieje instalacja klimatyzacji, którą należy zmodernizować na potrzeby zamówienia.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.